



Abbildung 65: CO<sub>2</sub>-Äq-Emissionen von 29 Außenluft-Wärmepumpen und 12 Erdreich-Wärmepumpen im Vergleich zu einem Gas-Brennwertkessel in Abhängigkeit von der mittleren Temperatur zur Raumheizung bezogen auf das Jahr 2018